



Mottagare
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Medborgarförslag - höja temperaturen i bassängen i Stugun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag att höja temperaturen i badbassängen i Stugun.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag att höja temperaturen i badbassängen från nuvarande ca 21 grader till 27-30 grader.

Varje grads höjning medför en ökad energiåtgång vilket både är kostsamt och leder till ökad miljöpåverkan. Därtill klarar inte nuvarande system att pressa temperaturen så högt och det skulle tillika innebära en större påfrestning på det redan slitna och ålderstigna skalet som omger bassängen med troliga omfattande läckage som följd.

För att höja temperaturen skulle annan mekanik behöva installeras samt annan ventilation sättas in alternativt justera befintlig ventilation med ökade driftkostnader som följd. Kostnaden enbart för uppvärmning av vattnet i bassängen från ca 21 grader till ca 30 grader, ökar med drygt 90 000kr per år med dagens energipris.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse, 2023-08-17
Medborgarförslag, 2023-05-16

Beredande handläggare

Eva Norum
Samhällsbyggnadschef
Kommunledningsavdelningen

Jenny Kriström
Kommundirektör
Kommunledningsavdelningen

Beslut skickas till

Eva Norum

Anneli Hansson
Anne Grabs
Förslagsställaren