

**Från:** Margareta Nordling  
**Skickat:** den 15 april 2026 09:41  
**Till:** Erica Lundberg  
**Ämne:** Svar på fråga 3 KF

**Uppföljningsflagga:** Följ upp  
**Flagga:** Har meddelandeflagga

Fråga 3 från Lena Lövgren

#### FRÅGA 3 TILL BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS ORDFÖRANDE

Hur kan Bygg- och miljö som tillsynsmyndighet påstå att det finns inga avvikelser i sin Kontrollrapport för 2025 gällande Bispgårdens dricksvatten? Det finns minst två allvarliga avvikelser när det också gäller krav både på regelbundenhet och att fastställt undersökningsprogram följts, och enligt Kontrollrapporten har det inte följts men samtidigt finns inga avvikelser angivna i kontrollrapporten fastän fastställt undersökningsprogram inte har följts?

Ex. Inga avvikelser finns angivna angående antal prover trots att det finns krav på regelbundenhet mellan provtagningarna under året, så att hoppa över flera provtagningar är inte att följa det fastställda undersökningsprogrammet utan är istället en allvarlig avvikelse. En kontrollrapport ska man definitivt kunna ha tillit till, eftersom ett dricksvatten stängs inte av automatiskt utan provtagning är viktigt för att skydda människors hälsa och med hänsyn även till försiktighetsprincipen i Miljöbalken. Detta gäller en egenkontroll som måste följas och som har hanterats mycket ovarsamt i detta fall.

Viktigt att underlag kan visas för Er politiker så Ni har stöd för era svar när medborgares frågor ska besvaras.

Dricksvatten regleras även i EU:s dricksvattendirektiv och gäller även kvalitetskrav i kranen och utan provtagning ex. under snösmältningen 2025 då risk för inläckage av smältvatten är som störst då saknas dricksvattenprover för Bispgården och vad jag förstår även i Hammarstrand. Det kanske är ytterliggare fler av kommunens vattentäkter som saknar provtagning under 2025?

Här kommer svar på Lenas fråga:

Vid kontrollen 2025-12-09 framkommer det att verksamheten har haft problem med anlitat laboratorium vilka upprepade gånger har skickat ut fel provtagningsflaskor, vilket har resulterat i att provtagningarna inte har kunnat följa det schema som finns i verksamhetens undersökningsprogram. Bygg- och miljöenheten gjorde bedömningen att verksamheten har gjort vad de kunnat för att provtagning ska ske jämt fördelat över året men att problemet har legat utom deras kontroll. Bygg- och miljöenheten kommer därför att granska kontinuiteten i provtagningarna i slutet av året 2026 och om problem kvarstår kommer en avvikelse att rapporteras samt krav på åtgärd.

I kontrollrapporten står att antal provtagningar är kontrollerat utan avvikelse och att kontinuiteten i provtagningen ska kontrolleras vid nästa ordinarie kontroll vilket blir

i slutet av 2026.

Mvh  
Margareta Nordling