

KOMMUNALA FÖRESKRIFTER OM ANVÄNDNINGEN AV DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN

Inledande bestämmelser	1
Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen	1
Användning av den allmänna spillvattenanläggningen	2
Användning av den allmänna dagvattenanläggningen	4
Ikraftträdande.....	4

Inledande bestämmelser

1 § Med stöd av 23 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 2 § förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster meddelar kommunfullmäktige följande föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen.

2 § Definitioner och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen om allmänna vattentjänster.

3 § För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Ragunda kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster, annan författning samt dessa föreskrifter.

4 § Dessa föreskrifter omfattar fastigheter som är belägna inom det verksamhetsområde som kommunen har beslutat för respektive vattentjänst. Vad som i dessa föreskrifter anges för fastighetsägare gäller även den som enligt lagen om allmänna vattentjänster jämställs med fastighetsägare.

5 § Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Ragunda kommun.

6 § Huvudmannen tillhandahåller vattentjänster till fastigheter vars ägare har rätt att använda den allmänna VA-anläggningen och som följer gällande bestämmelser.

Huvudmannen tillhandahåller vattentjänster inom ramen för den allmänna VA-anläggningens kapacitet och ändamål.

7 § Fastighetsägare som vill ansluta en fastighet ska göra en skriftlig anmälan till huvudmannen.

Inkoppling får inte ske utan huvudmannens medgivande. Huvudmannen har rätt att föreskriva tekniska krav och kontrollera utförandet innan anläggningen tas i bruk.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Huvudmannens skyldighet att leverera dricksvatten

8 § Huvudmannen är skyldig att leverera vatten av dricksvattenkvalitet för

normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Vattenleveransen är inte dimensionerad för särskilda ändamål såsom sprinkleranläggningar eller annan verksamhet med särskilt vattenbehov, om inte särskilt avtal träffats.

Energiutvinning

9 § Vatten som levereras genom den allmänna VA-anläggningen får inte utnyttjas för energiutvinning.

Huvudmannens rätt att begränsa leveransen med mera

10 § Huvudmannen får tillfälligt begränsa eller avbryta vattenleveransen när det är nödvändigt för att förebygga miljö-, person- eller egendomsskada, eller för drift- och underhållsåtgärder.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.

Vid planerade avbrott ska huvudmannen informera fastighetsägaren på lämpligt sätt.

Vattenmätare

11 § Om vattenförbrukningen ska fastställas genom mätning tillhandahåller huvudmannen vattenmätare som förblir huvudmannens egendom.

Huvudmannen bestämmer antal och typ av mätare. Fastighetsägaren ska bekosta nödvändiga installationer.

Fastighetsägaren ska tillhandahålla godkänd och frostskyddad plats för vattenmätare.

I Ragunda kommun gäller att vattenmätare normalt ska placeras i uppvärmt utrymme. Installation i ouppvärmda utrymmen kräver särskilt godkännande. Fastighetsägaren ansvarar för att mätaren inte skadas av frost eller annan yttre påverkan.

Återströmning / korskoppling

12 § Där en installation medför en risk för återströmning av förorenat vatten eller andra vätskor till det allmänna dricksvattennätet ska återströmningsskydd installeras enligt den svenska standarden SS-EN 1717.

Installationer för dricksvatten får inte vara kopplade till annan vattenkälla.

Användning av den allmänna spillvattenanläggningen

Huvudmannens skyldighet att ta emot spillvatten

13 § Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet mer än oväsentligt avviker från hushållsspillvatten.

Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp av avloppsvatten med annan sammansättning och då föreskriva villkor.

Krav på spillvattnets innehåll och egenskaper

14 § Fastighetsägare får inte tillföra spillvatten som kan orsaka skada på ledningsnät eller reningsverk.

Det är förbjudet att tillföra exempelvis lösningsmedel, olja, bensen eller annan petroleumprodukt, fett, läkemedel, kemikalier sura, frätande, giftiga eller andra miljöfarliga ämnen och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, korrosion, vidhäftning, gasbildning eller explosion. Exempelvis är det förbjudet att tillföra spillvattnet våtservetter eller andra sanitetsprodukter än toalettpapper.

Utöver vad som anges ovan får spillvattnet inte innehålla ämnen som kan störa reningsprocessen eller orsaka driftstörningar i avloppsreningsverk.

Ånga eller varmvatten med temperatur över 45 °C får inte tillföras vid förbindelsepunkt.

Utsläpp av sådant slag som anges i första och andra stycket ska omedelbart anmälas till huvudmannen.

Fastighetsägaren får inte tillföra den allmänna anläggningen spillvatten från köksavfallskvarn.

Energiutvinning

15 § Fastighetsägare som avser att utnyttja spillvatten för energiutvinning ska anmäla detta till huvudmannen innan utsläpp sker.

Huvudmannens rätt att tillfälligt begränsa användningen

16 § Huvudmannen får tillfälligt begränsa eller förbjuda användningen av spillvattenanläggningen när det är nödvändigt för drift, underhåll eller för att förebygga skador.

17 § Spillvatten får inte tillföras dag- och dränvattenledning. Dag- och dränvatten får inte tillföras spillvattenledning.

Frånkoppling av dag- och dränvatten från spillvattenförande ledning

18 § Om dag- eller dränvatten avleds till spillvattenledning ska tillförseln upphöra inom den tid som huvudmannen bestämmer när särskild avledning ordnats.

19 § Huvudmannen får förbjuda fortsatt tillförsel av dag- och dränvatten till spillvattenledning om avledning kan ske på annat sätt.

Spillvatten från fastighet som inte används som bostad

20 § Fastighetsägare som bedriver verksamhet som kan påverka spillvattnets beskaffenhet ska informera huvudmannen.

Huvudmannen får kräva provtagning, analyser och journalföring.

Verksamheter som hanterar livsmedel och har avloppsvatten med mer än obetydliga mängder fett ska ha en fettavskiljare. (se riktlinjer på hemsidan.)

Verksamheter där det kan bli utsläpp av oljeprodukter till spill- eller dagvattenätet ska ha en oljeavskiljare. (se riktlinjer på hemsidan.)

Lätt tryckavloppssystem (LTA-system)

21 § Vid anslutning till tryckavloppssystem (LTA) tillhandahåller huvudmannen pumpenhet, vilken förblir huvudmannens egendom.

Fastighetsägaren ansvarar för att elförsörjning till pumpenheten finns, för löpande tillsyn av anläggningen samt för att anläggningen inte tillförs otillåtna ämnen. (se riktlinje på hemsidan)

Användning av den allmänna dagvattenanläggningen

Huvudmannens skyldighet att ta emot dag- och dränvatten

22 § Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten som kan orsaka skada eller olägenhet.

Dagvatten får inte innehålla ämnen som kan skada anläggningen eller miljön. Ånga eller varmvatten över 45 °C får inte tillföras.

Huvudmannens rätt att tillfälligt begränsa användningen

23 § Huvudmannen får tillfälligt begränsa användningen av dagvattenanläggningen när det är nödvändigt av drift- eller säkerhetsskäl.

Spillvatten får inte tillföras dag- och dränvattenledning

24 § Spillvatten får inte tillföras dag- och dränvattenledning.

Dag- och dränvatten från fastighet som inte används som bostad

25 § Fastighetsägare som bedriver verksamhet ska säkerställa att dagvatten inte innehåller föroreningar som kan skada recipient eller anläggning.

Huvudmannen får kräva rening innan avledning.

Ikraftträdande

27 § Dessa föreskrifter träder i kraft den [datum].

Genom föreskrifterna upphävs tidigare allmänna bestämmelser (ABVA 2009) för Ragunda kommun.