

**Från:** Alcazar, Liza <Liza.Alcazar@svk.se>  
**Skickat:** 2025-11-20 15:21  
**Till:** lovisa.bertilsson@ragunda.se <lovisa.bertilsson@ragunda.se>  
**Ämne:** SVK yttrande gällande ställverksbyggnad fastigheten Ragunda Kånkback 1:137

Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Ragunda Kommun. Var försiktig med att klicka på länkar eller öppna bifogade filer om du inte vet att meddelandet är legitimt. Yttrande gällande sökt bygglov för ställverksbyggnad fastigheten Ragunda Kånkback 1:137

Ert diarienummer: BOM-2025.722

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Vid uppförande av en byggnad nära en ledning kräver Svenska kraftnät att en anmälan ska göras angående jordning och ändring i kringliggande anläggning, se mer information nedan. Utöver detta behöver fortsatt planering i området från E.ons sida ske i samråd med Svenska kraftnät, och då specifikt med Svenska kraftnäts projekt för Indalsringen Ragunda. I övrigt har Svenska kraftnät inga synpunkter på rubricerad remiss.

Anmälan jordning och ändring i kringliggande anläggning

Svenska transmissionsnätet är en samhällsviktig infrastruktur och störningar kan ge omfattande konsekvenser på det övriga samhället. Svenska kraftnät värnar om säkerheten för de människor som lever, bor eller verkar vid våra anläggningar. Vårt mål är att det vid Svenska kraftnäts anläggningar inte ska ske några olycksfall orsakade av el.

Svenska kraftnät kräver därför att en anmälan ska göras vid vissa förändringar inom 500 meter från våra anläggningar.

Anmälan ska göras i god tid inför att remitterad åtgärd genomförs och skickas in via Svenska kraftnäts webbplats: [Anmälan om ändring i kringliggande anläggning | Svenska kraftnät](#)

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss via [registrator@svk.se](mailto:registrator@svk.se), ange ärendenummer svk 2025/6402

I framtagandet av detta yttrande har även Peter Jakobsson, projektledare för Indalsringen Ragunda deltagit.

Med vänliga hälsningar, Liza

---

**Liza Alcazar**

Kommunkontakt, Nord

Tel: 010 350 94 27

Mobil: 072 459 85 05

[Liza.alcazar@svk.se](mailto:Liza.alcazar@svk.se)

Svenska kraftnät

Box 208

971 07 Luleå

Timmermansgatan 16 B

[svk.se](https://svk.se)

Läs mer om hur Svenska kraftnät behandlar  
dina personuppgifter i samband med e-post:  
[www.svk.se/epostkommunikation](http://www.svk.se/epostkommunikation)

**Från:** Kristoffer Eklund <kristoffer.eklund@ragunda.se>  
**Skickat:** 2025-12-09 08:45  
**Till:** Lovisa Bertilsson <Lovisa.Bertilsson@ragunda.se>  
**Ämne:** Sv: Remiss bygglovsansökan ställverksbyggnad BOM-2025-722

Hej.

Miljöenheten har inget att erinra gällande bygglov för ställverksbyggnad gällande ärende BOM-2025-722.



**Kristoffer Eklund**  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Ragunda kommun  
**E-POST** [kristoffer.eklund@ragunda.se](mailto:kristoffer.eklund@ragunda.se)  
**TELEFON** 0696-68 21 30  
**WEBB** [www.ragunda.se](http://www.ragunda.se)

---

**Från:** Lovisa Bertilsson <Lovisa.Bertilsson@ragunda.se>  
**Skickat:** den 18 november 2025 10:17  
**Till:** Hannah Forssell <Hannah.Forssell@ragunda.se>; Kristoffer Eklund <kristoffer.eklund@ragunda.se>  
**Ämne:** Remiss bygglovsansökan ställverksbyggnad BOM-2025-722

Hej,  
Ger er möjlighet att yttra er över sökt bygglov för ställverksbyggnad, i samband med uppförande av det nya ställverket på Vikbäcken.

Ett yttrande ska in senast 2025-12-09.

---

**Ansökan avser nybyggnation av ställverksbyggnad med tillhörande kontrollrum om 218 kvm på fastigheten Kånkback 1:137.**

Som berörd granne/sakägare får du tillfälle att yttra dig om den bifogade ansökan. Ett eventuellt yttrande ska ha inkommit till Bygg- och miljönämnden i Ragunda Kommun senast 2025-12-09, uteblivit svar betraktas som att ni tillstyrker bygglovet.

**Med vänliga hälsningar**



**Lovisa Bertilsson**  
Bygglovshandläggare, Bygg- och miljöenheten, Ragunda kommun  
**E-POST** [lovisa.bertilsson@ragunda.se](mailto:lovisa.bertilsson@ragunda.se)  
**TELEFON** 0696-68 21 67



Datum: 2026-01-19  
Dnr: 2026-000094

## Yttrande

Räddningstjänsten har tagit del av er remiss angående ställverksbyggnad i Hammarstrand, ert Dnr: BOM-2025-722. Yttrandet baseras på brandskyddsbeskrivning daterad 2025-10-24, framtagen av Fire and Risk Engineering Nordic AB.

Räddningstjänsten har inga synpunkter och lämnar remiss utan erinran.

Med vänlig hälsning

David Eklom  
david.ekblom@rtjamtland.se

**WEBB** [www.ragunda.se](http://www.ragunda.se)

**Från:** lena.eriksson@trafikverket.se  
**Skickat:** 2025-11-27 11:13  
**Till:** bygg.miljo@ragunda.se  
**Ämne:** BOM-2025-722

Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Ragunda Kommun. Var försiktig med att klicka på länkar eller öppna bifogade filer om du inte vet att meddelandet är legitimt.

TRV 2025/129153

**Trafikverkets yttrande**

Trafikverket har tagit del av ärende, *Bygglov för nybyggnation av ställverksbyggnad med tillhörande kontrollrum på Kånkback 1:137, Ragunda kommun* och har inga synpunkter.

Sökanden har skickat in en ansökan om anslutning till Trafikverket och fått den beviljad.

Med vänlig hälsning

**Lena Ericsson**

Samhällsplanerare

Norra regionen

[lena.eriksson@trafikverket.se](mailto:lena.eriksson@trafikverket.se)

Telefon: 010-123 61 89

**Trafikverket**

Box 810

781 28 Borlänge

Besöksadress: Kyrkgatan 43B, Östersund

Telefon: 0771-921 921

[www.trafikverket.se](http://www.trafikverket.se)